



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

PROTOCOLLO N°: 16506

BOLOGNA, 05 AGO. 2013

UFFICIO PREVENZIONE
PRATICA N: 78064
RIF. PROT. RICHIESTA N°: 14018/2013

AI
AZ. OSP.-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA POLICL. S.ORSOLA-
MALPIGHI
VIA ALBERTONI, 15
40100 BOLOGNA

p.c. Al Sindaco del Comune di
BOLOGNA

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
BOLOGNA VIA MASSARENTI, 9
Ragione Sociale: AZ. OSP.-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICL.
S.ORSOLA-MALPIGHI
Attività del DPR 151/11 n. 74.3.C

PG. N. 0026968 DEL 27/08/2013\AOSP BO

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento del parere di conformità del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottorportate prescrizioni e condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98 e specificatamente dal D.M. 12/04/1996;
3. devono essere assicurati i controlli e manutenzioni sulle misure antincendio previsti dall'allegato VI al D.M. 10.03.98, riportandone gli esiti sul registro dei controlli di cui all'art. 6 del DPR 151/11;

In allegato si rimette, inoltre, copia della documentazione presentata munita del timbro con **parere favorevole condizionato**.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M..



Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(**DO**TT. ING. **MARCO VANNINI**)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.

Il Comandante Provinciale
(**DO**TT. ING. **ANTONIO LA MALFA**)